



# ALARMTEC

## TURVASÜSTEEMIDE TERVIKLAHENDUSED

### Toimivusdeklaratsioon

Võttes asjakohase vastutuse, deklareerib Alarmtec AS:

1. Firma **OSL Group Holdings Ltd T/A CQR Security** tooted:

**CAB8HF/WH/100/D**

2. Tüüp, komplekt, seeria number või mõni muu element ehitustoote määratlemiseks CPR Artikkel 11 nr.4 nõuete kohaselt:

**2-12 sooneline, tahke tavaline vask, LSZH isoleeritud südamik koos LSZH ümbrisega**

3. Ehitustoote määratud kasutamine või kasutamised vastavalt tootja poolt ettenähtud harmoniseeritud tehnilisele kirjeldusele:

**hoonete ja muude tsiviilehitustööde elektrivarustus jaoks eesmärgiga piirata tule ja suitsu tekitamist ja levikut**

4. Nimetus, registreeritud kaubanduslik nimetus või registreeritud kaubamärk ja valmistaja kontaktaadress vastavalt Artikli 11(5) nõuetele:

**CQR Fire & Security**

**125 Pasture Road, Moreton, Merseyside, CH46 4TH United Kingdom**

**Tel:+441516061000, e-mail: [info@cqr.co.uk](mailto:info@cqr.co.uk)**

5. Artikli 12(2) ülesannete mahus tegutseva volitatud isiku nimi ja kontaktaadress, kus võimalik:

**N/A**

6. Hindamise süsteem või süsteemid ja ehitustoote toimimise stabiilsuse kontrollimine vastavalt Ehitustoote Määrusele, Lisa V:

**Süsteem 3**

7. Kui ehitustoote toimivusdeklaratsioon puudutab harmoniseeritud standardi ehitustoodet:

**3P Third Part Testing ApS NB 2652**

8. Deklareeritud toimivus:

Tulereaktsiooni klass: **Dca-s2,d0,a1**

Harmoniseeritud tehniline vastavus: **EN50575:2014+A1:2016**

Ohtlikud ained: **puuduvad**

9. Punktides 1 ja 2 nimetatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele punktis 8.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on väljastatud punktis 4 esitatud tootja ainuvastutusel.

Alus :

Tootja vastavusdeklaratsioonid No.:- **CPR-CAB8HF/WH/100/D**

Deklaratsiooni väljastaja: **CQR Fire & Security, 125 Pasture Road, Moreton, The Wirral. CH46 4TH**

**Sean Tisdall Technical Director**

**Moreton, UK**

Väljastatud: 25. august 2022

Tallinnas, 11. oktoober 2023. a.

Marti Ranne

Kvaliteedijuht