



ALARMTEC

TURVASÜSTEEMIDE TERVIKLAHENDUSED

Toimivusdeklaratsioon

Võttes asjakohase vastutuse, deklareerib Alarmtec AS:

1. Firma **OSL Group Holdings Ltd T/A CQR Security** tooted:

CABS6HF/WH/100/C

2. Tüüp, komplekt, seeria number või mõni muu element ehitustoote määratlemiseks CPR Artikkel 11 nr.4 nõuete kohaselt:

2-12 sooneline, tahke tavaline vask, LSZH isoleeritud südamik koos LSZH ümbrisega

3. Ehitustoote määratud kasutamine või kasutamised vastavalt tootja poolt ettenähtud harmoniseeritud tehnilisele kirjeldusele:

hoonete ja muude tsiviilehitustööde elektrivarustus jaoks eesmärgiga piirata tule ja suitsu tekitamist ja levikut

4. Nimetus, registreeritud kaubanduslik nimetus või registreeritud kaubamärk ja valmistaja kontaktaadress vastavalt Artikli 11(5) nõuetele:

CQR Fire & Security

125 Pasture Road, Moreton, Merseyside, CH46 4TH United Kingdom

Tel:+441516061000, e-mail: info@cqr.co.uk

5. Artikli 12(2) ülesannete mahus tegutseva volitatud isiku nimi ja kontaktaadress, kus võimalik:

N/A

6. Hindamise süsteem või süsteemid ja ehitustoote toimimise stabiilsuse kontrollimine vastavalt Ehitustoote Määrusele, Lisa V:

Süsteem 3

7. Kui ehitustoote toimivusdeklaratsioon puudutab harmoniseeritud standardi ehitustoodet:

3P Third Part Testing ApS NB 2652

8. Deklareeritud toimivus:

Tulereaktsiooni klass: **Cca-s1a,d0,a1**

Harmoniseeritud tehniline vastavus: **EN50575:2014+A1:2016**

Ohtlikud ained: **puuduvad**

9. Punktides 1 ja 2 nimetatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele punktis 8.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on väljastatud punktis 4 esitatud tootja ainuvastutusel.

Alus :

Tootja vastavusdeklaratsioonid **No. CPR-CABS6HF/WH/100/C**

Deklaratsiooni väljastaja: CQR Fire & Security, 125 Pasture Road, Moreton, The Wirral. CH46 4TH

Sean Tisdall Technical Director

Moreton, UK

Väljastatud: 02. mai 2023

Tallinnas, 11. oktoober 2023. a.

Marti Ranne

Kvaliteedijuht