



# ALARMTEC

## TURVASÜSTEEMIDE TERVIKLAHENDUSED

### Toimivusdeklaratsioon

Algdokumendi viide: **Declaration of Performance CPR-CABS8723HF/GY/100/B**

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **CABS8723HF/GY/100/B**
2. Tüübi-, partii-, või seerianumber või mõni muu element ehitustoote määratlemiseks CPR Artikkel 11 nr.4 kohaselt: **Perekond 43**
3. Tootja poolt ettenähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või –otstarbed kooskõlas kohalduva ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:  
**hoonete ja muude tsiviilehitustööde elektrivarustuse jaoks koos eesmärgiga piirata tule ja suitsu tekitamist ja levikut**
4. Nimetus, registreeritud kaubanduslik nimetus või registreeritud kaubamärk ja valmistaja kontaktaadress vastavalt Artikli 11(5) nõuetele:  
**CQR Security Ltd**  
**125 Pasture Road Moreton Wirral CH46 4TH UK**  
**Tel:44(0)151 606 1000 e-mail: info@-cqr.co.uk**
5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid:  
**Ei ole**
6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:  
**Süsteem 1+**
7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral: Teavitatud asutuse nimi ja identifitseerimisnumber  
**BASEC Conformity Limited. NB 2851**
8. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadus	Toimivus	Ühtlustatud tehniline vastavus
Tuletundlikkus klass:	<b>B2ca-s1a,d0,a1</b>	<b>EN50575:2014+A1:2016</b>
Ohtlikud ained:	<b>puuduvad</b>	

9. Punktides 1 ja 2 nimetatud toote toimivus on kooskõlas punktis 8 deklareeritud toimivusega.  
**Käesolev toimivusdeklaratsioon on väljastatud punktis 4 esitatud tootja ainuvastutusel.**

10. Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Nigel v. Woerdekorn /allkiri/  
Technical Manager  
Moreton  
United Kingdom  
11.01.2024

Tõlge: Alarmtec AS Marti Ranne, Kvaliteedijuht Tallinn, 7. märts. 2025. a

